ЈКП Комуналец - Прилеп

Јавно Комунално Претпријатие “Комуналец” - Прилеп

П Р А В И Л Н И К
за
заштита од пожари и експлозии
за објекти од ЈКП Комуналец - Прилеп

Локација : Питу Гули 2а

Прилеп Март 2024 год.

Врз основа на член 75 став 2 од Законот за Заштита и спасување (“Сл. Весник на РМ„“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11,Пречистен текст-93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) Директорот на ЈКП Комуналец - Прилеп донесе Правилник :

ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Овој Правилник се донесува со цел заштита на имотот, вработените и другите присутни лица од пожари и експлозии во објектите од ЈКП Комуналец – Прилеп.

Член 2

Организирањето и спроведувањето на заштитата од пожари и експлозии се врши врз основа на Законот за заштита и спасување (“ Сл. Весник на РМ“ бр.. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11,Пречистен текст-93/12, 41/14, 129/15, 71/16 , 106/16 и 83/18), Законот за пожарникарството (“ Сл. Весник на РМ “ бр 67/04,81/07,55/13,158/14,193/15 и 39/16), член 23 од Законот за складирање од Запални течности и гасови (“ Сл. Весник на СРМ“ бр 15/76, 51/88, 19/90 , и Сл Весник на РМ. бр. 12/93, 66/07, и 130/08”) и подзаконските акти (правилници, технички прописи и уредби)донесени врз основа на овие Закони и други Закони и подзаконски акти кои ја регулираат проблематиката од областа на заштитата и спасувањето од пожари и експлозии и одредбите од овај Правилник.

Член 3

Согласно член 68 од Законот за заштита и спасување (“ Сл. Весник на РМ“ бр.. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11,Пречистен текст-93/12, 41/14, 129/15, 71/16 , 106/16 и 83/18)), заштитата и спасувањето од пожари и експлозии опфаќа мерки и активности од нормативен, организационен, надзорен, технички, обрзовно воспитен и пропаганден карактер .

Член 4

Заштитата и спасувањето од пожари и експлозии се планира, организира и спроведува во сите средини, објекти и места со превентивни и оперативни мерки и активности.

Член 5

Превентивни мерки за заштита од пожари и експлозии се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање, изградба и користење на објектите.

Член 6

Оперативни мерки за заштита и спасување од пожари и експлозии се активности за откривање, спречување на ширење и гаснење на пожари и

експлозии, утврдување на причините за настанување на пожари и експлозии, како и давање на помош при одстранување на последиците предизвикани од пожари и експлозии.

Член 7

Со овој Правилник за заштита од пожари и есплозии се регулираат:

- Мерките за заштита од пожари и експлозии со кои што се одстрануваат, и се намалуваат опасностите од пожар и експлозија.

- Начин на запознавање на вработените со опасностите од пожари и експлозии поврзани со соодветното работно место, при стапување на работа или при распоредување од едно на друго работно место.

.

- Начин на обучување на вработените за учество во гаснење на пожари, ракување со уреди, техничка опрема и сретства за гаснење на пожари

- Распоред и време на испитување на уредите, техничката опрема и сретствата за гаснење на пожари.

- Должности и одговорности на одговорното лице во друштвото во врска со заштитата од пожари и експлозии.

- Должности и одговорности на раководните лица и другите вработени во друштвото во врска со заштитата од пожари и експлозии.

II. ОРГАНИЗАЦИОНА, ФУНКЦИОНАЛНА И ПРОСТОРНА ПОСТАВЕНОСТ НА ОВЈЕКТИТЕ ОД ИНДУСТРИСКИОТ КАПАЦИТЕТ

Член 8

-Макро и Микро локација:

Локацијата на објектите од ЈКП Комуналец - Прилеп се наоѓаат во:
Административна зграда – Питу Гули 2а во центарот на градот
Механичка работилница и селекција на отпад – Трајко Николоски бб
Депонија Алинци – Александар Македонски бб наспроти (индустрискиот капацитет за производство на апарати за домаќинство „ Вик Македонија“ ДООЕЛ-Скопје-ТИРЗ-Прилеп)
Стари Гробишта – Блаже Иваноски бб
Нови Гробишта – Орде Чопела бб

Во внатрешноста на комплексот пристапот до објектите од индустрискиот капацитет е овозможн преку постојните сообрајќајници.

Од претходно изнесеното може да се констатира дека објектите во кои што е сместен и ги користи ЈКП Комуналец - Прилеп просторно и урбанистички е лоциран на повеќе локации

Степенот на изграденост на градежната парцела каде што се лоцирани објектите од ЈКП Комуналец - Прилеп е голем.

Одалеченоста на објектите од ЈКП Комуналец - Прилеп од јавните локални служби, асфалтираноста на улиците во градот Прилеп, нивната ширина и

осовински притисок по пријава за настанување на некоја природна непогода или друга несреќа условуваат и овозможуваат пристигнување на овие служби за временски период од 10 мин. до 15 мин кое време е во зависност од оддалеченоста и условите на патот .

Од Територијалната Професионална Противпожарна Единица-Прилеп каде што се лоцирани објектите од ЈКП Комуналец - Прилеп **се пристигнува по асфалтирана улица (улицата Лече Котески,Трајко Николоски и Алаксандар Македонски), односно стариот регионален пат Прилеп - Битола, односно локалниот пат за село Алинци,** како прва и пократка патна варијанта на која што има вештачки препреки(железнички премин, мост на Градска река и сл.), и **(улицата Лече Котески,Гоце Делчев , Александар Македонски, Цар Самоил, магистралниот пат Прилеп -Битола).**

Оддалеченоста на ЈКП Комуналец каде што се лоцирани објектите, афалтираноста на улиците, нивната ширина и осовински притисок, овозможуваат брзо пристигување на спасувачките екипи и противпожарните возила, кое време на пристигнување од приемот на пријавата за настанатиот пожар при нормални услви за одвивање на сообраќајот би изнесувало од 10 до 15 мин(во зависност на која локација треба да интервенираат)

Во отежнати услови на одвивање на сообраќајот (зимски период, спуштена железничка рампа) времето на пристигнување на спасувачките екипи и противпожарните возила од ТППЕ-Прилеп би изнесувало од 10 до 15 мин.

Во рамките на градежната парцела за фукнционирање на ЈКП Комуналец - Прилеп се изградени (пет) објекти и тоа:

1. Дирекција
2. Механичка работилница, хала за селекција на отпад и прифатилиште за кучиња
3. Капела на Нови Гробишта
4. Капела на Стари Гробишта
5. Депонија Алинци

-Уреди, инсталации, техничка опрема и средства за заштита од пожар и гаснење на пожар.

-**Механичка работилница со хала за селекција** е решена со челични столбови I профил 40/90см. на кои налегнува двоводна челична кровна конструкција, односно просторна решетка која е покриена со кровен термоизилиран панел.

Халата за селекција има вкупно 2 (два) отвори за директно товарање и растоварање на суровини, репроматеријали и готови производи, еднокрилни алуминиумски врати и двокрилни и еднокрилни противпожарни врати за брза евакуација.

-**Административниот дел** е поврзан со ходници и истиот има 5 репрезенатативни влезови, од кои едниот е за директен пристап до лобито, а останатите влезови носат до останатите сектори на дирекцијата.

Надворешните фасадни ѕидови се изведени од незапалив термо панел со дебелина д=12 см. со огноотпорност од мин. 60 мин,

Административниот дел е изведен од армирано бетонски темелни стопи, ленти и цоклени АБ ѕидови, АБ столбови и АБ греди димензионирани според статичката пресметка.

-Портирницата е со површина П=2,25м^2, а истата е изведена од АБ темелни ленти, стопи и АБ цоклени ѕидови, а носивата конструкција е од челични столбови и греди како кутиести носачи со димензии д=10х10см.

Кровот е двоводен со покрив од азбестни табли

На објектите ЈКП Комуналец - Прилеп не се забележуваат недостатоци во конструктивен смисол и истите одговараат за намената за која што се изградени и се користат.

Напојувањето на производниот погон со електрична енергија се врши преку транформаторска станица од 630 КВА со трансформатор од 10 20 (04)КВ од 250КВА и комплетна високонапонска и нисконапонска опрема .

Разводот е изведен за напон 3х380/220V. До Главната електрична разводна табла (ГРТ) се врши приклучок со кабел кој е димензиониран да ги поднесе оперетувањата предвидени со енергетската согласност.

Внатрешната инсталација е изведена согласно важечките прописи и норми со каблови РР,РРОО,РР/1 .

Сите раводни табли се поставени во метален ормар, обезбедени со брава и клуч, а на надворешната страна на вратничките од секоја од нив поставен е натпис за намената на електричната разводна табла (Главна-ЕРТ или Помошна ЕРТ) и натпис со назнака за предупредување **„ Висок Напон“.**

Осветлувањето на просториите и изведено со светилки во зависност од нивната намена.

Во кругот од ЈКП Комуналец - Прилеп нема изведено хидрантска мрежа така што заштитата е регулирана со ПП апарати СО2-10 во секој влез посебно .

Согласно пожарното оптоварување во објектите , површината која што се штити и класата на можни пожари кои што можат да се појават во објектите, низ објектите од индустрискиот капацитет за производство на апарати за домаќинство „ Вик Македонија“ ДООЕЛ-Скопје-ТИРЗ-Прилеп на видни и достапни места за нивна употреба се поставени и распоредени вкупно 21(дваесет и едно) парче на единечни рачни преносни ПП-апарти со сув прашак од типот„ С-9кг“ и „CO_2-5кг“.

Во производните хали и магацините извршено е обележување (означување) на внатрешните комуникациони површини и евакуациони патишта и просторот за складирање на репро материјали и готовите производи.

За заштита на објектите од ЈКП Комуналец - Прилеп од атмосферско празнење изведен е систем за заштита од атмосверско празнење-удар на гром,со раностартувачки (ФУРС) Громобран.

-Намена на објектите

ЈКП Комуналец - Прилеп според единствениот трговски регистар врши дејност со шифра 38.11(Собирање на отпад)

-Број на присутни лица во објектите

Процесот на производство во индустрикиот капацитет за производство на електрични апарти за домаќинство „ Вик Македонија“ ДООЕЛ-Скопје -ТИРЗ Прилеп се одвива во три смени .

Вкупниот број на вработени лица изнесува 360 лица од кои 276 лица во прва смена (60 лица во администрација), 80 лица во втора смена, 4 лица во трета смена.

Имајки ги во предвид видот и степенот на образование на вработените во ЈКП Комуналец - Прилеп, впечатливо е дека нивните познавања од областа на заштитата и спасувањето се скромни, поради што е потребна посебна едукација според утврдените програми, а особено за опасностите и ризиците кои во објектите од индустрискиот капацитет се најочекувани.

III. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ СО КОИ ШТО СЕ ОДСТРАНУВААТ И СЕ НАМАЛУВААТ ОПАСНОТИТЕ ОД ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЈА

Член 9

Превентивните мерки за заштита од пожари и експлозии се активности кои се превземаат со цел одстранување и намалување на причините за појава на пожари и експлозии преку активности од нормативан, организационен, технички, образовно воспитен и пропаганден карактер.

Превентивни мерки за заштита од пожари и експлозии кои што треба да се применуваат во текот на секојдневното работење на ЈКП Комуналец - Прилеп се:

Член 10

При изградба на нови објекти, како и на објекти на кои што се врши реконструкција и пренамена ЈКП Комуналец - Прилеп како инвеститор на проектната документација за изградба на објектите е должен да изготви посебен Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи, а при изградбата и експлоатацијата на објектите да ги респектира и вгради проектираните и елаборирани решениа на мерките за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи.

Член 11

Согласно член 74 од Законот за заштита и спасување (“ Сл. Весник на РМ“ бр.. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11,Пречистен текст-93/12, 41/14, 129/15, 71/16 , 106/16 и 83/18), точка 11 од МКС Н. Б4. 801 за заштита на објектите од атмосверско празнење, одредбите од Правилникот за техничките нормативи за електрични инсталации со низок напон сите видови на инсталации, уреди и постројки (електрични, громобрански, нафтоводни, гасоводни и сл.) треба да бидат изведувани квалитетно и на начин истите да не претставуваат опасност за предизвикување на пожар и експлозија и нивно редовно одржување во исправна и функционална состојба согласно со упатството на производителот, законските и технички прописи и правилата на техничката практика.

Член 12

Одржувањеето, односно сервисирањето на сите водови инсталации, уреди и постројки (електрични, громобрански, нафтоводни, гасоводни и сл.) да се доверува во надлежност на овластени стручни лица-правни субјекти овластени за вршење на таква дејност, а за исправоста на истите се прибавуваат веродостојни пишани документи Атести, Записници или Стручни извештаи кои ќе бидат презентирани пред органот на надзорот.

Член 13

Најстрого се забранува премостување (калемење) на оштетени патрони од електричните топливи осигурувачи (доколки ги има) во електричните разводни табли, односно замената на истите да се врши со оригинални и не калемени патрони со соодветна ампераж која што ќе одговара на попречниот пресек на проводникот и снагата на потрошувачот.

Член 14

Сите електрични разводни табли да бидат прописно затворени и се оневозможи пристап до истите од страна на неповикани и неовластени лица и истите да бидат прописно означени со назнака за висок напон и натпис дали се работи за Главна или Помошна електрична разводна табла со означен прекинувач за исклучување на електричната енергија во случај на хитност.

Член 15

Да не се врши складирање на предмети и материјали во непосредна близина на електричните разводни табли, а пристапните патишта до истите секогаш да бидат слободни за брз и непречен пристап до истите во случај на хитност.

Член 16

Грејните уреди на цврсто, течно и гасовито гориво или друг вид на енергија можат да се користат само ако се технички исправни и на начин истите да не претставуваат опасност за предизвикување на пожар или експлозија.

Член 17

На сите места каде што се складираат и користат запаливи течности и други пожарно опасни материи треба да бидат поставени знаци за предупредување-известување и забрана за пушење, работа со отворен оган и внесување на отворен оган, заварување, сечење и брусење, употреба и користење на загреани и прекумерно вжарени тела, алат кој што создава искри и сл.) со кои што ќе се предупреди на опасноста од пожар и експлозија.

Член 18

Складирањето, преточувањето и употребата на запаливите течности и гасови да се врши согласно одредбите од Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови и одредбите од Техничките прописи за складирање и преточување на масло за ложење.

Член 19

Во производните погони, магацинските и административните простори и останатите објекти од индустрискиот капацитет хигиената од аспект на заштита од пожари да се одржува на потребното задоволително ниво.

Член 20

Заварување, сечење, брусење, лемење метали и други работи со топлина во производните погони, магацинските и административните простори и останатите објекти од индустрискиот капацитет е забрането.

Работите од ставот 1 на овај член може да се извршуваат само по претходно издадено оддобрение за работа.

Член 21

Оддобрението за заварување, сечење, брусење, лемење метали и други работи со топлина во производните погони, магацинските и административните простори и останатите објекти од индустрискиот капацитет се издава по претходно изготвен План за заштита од пожар и експлозија со организирање на противпожарна стража.

Член 22

Планот за заштита од пожар и експлозија при вршење работи на заварување, сечење, брусење, лемење метали и други работи со топлина го подготвува изведувачот на работите.

Член 23

Стручно мислење за мерките предвидени со Планот за заштита од пожар и експлозија при вршење работи на заварување, сечење, брусење, лемење метали и други работи со топлина на барање на органот на управување од индустрискиот капацитет дава секторот за одржување и органот во чија надлежност е надзорот на мерката за заштита и спасување од пожари и експлозии.

Член 24

Во магацинските и административните простории и останатите објекти од ЈКП Комуналец - Прилеп несмее да има и да се создаваат извори од кои што може да настане пожар и експлозија.

Член 25

На комуникационите површини низ објектите од ЈКП Комуналец - Прилеп (хоризонтални и коси) и излезите-влезовите да не се врши складирање на предмети и материјали кои ќе го попречуваат нормалното движење на луѓето и намалување на нивната пропусна моќ.

Член 26

Складирањето на запаливите отпадни и други запаливи материи на отворен простор несмее да се врши на растојание помало од 6м од објектите на ЈКП Комуналец - Прилеп.

Член 27

Отпадните и други запаливи материи од процесот на произвотство навремено да се одстрануваат, односно складираат на посебно определени пожарно безбедни места, како истите не би претставувале опасност за непосредната околина при настанување на евентуален пожар.

Член 28

Во магацинските и административните простории и останатите објекти од ЈКП Комуналец - Прилеп несмеат да се складираат лесно запаливи материи кои непотребно и дополнителни ќе го зголемуваат пожарното оптоварување на просторот, покрај електричните разводни табли од електричната инсталација, уредите и опремата за заштита од пожари, патиштата за комуникација и евакуација и сл.

Член 29

Во сите објекти и простории од ЈКП Комуналец - Прилеп каде што на видни и воочливи места е истакнат натпис ЗАБРАНЕТО ПУШЕЊЕ , забраната треба да се почитува од вработените лица и посетителите.

Член 30

Патиштата за евакуација и излезите секогаш треба да бидат проодни без никакви препреки, како би се овозможила брза и непречена принудна евакуација на вработените и останатите присутни лица во објектите од ЈКП Комуналец - Прилеп при појава на природна непогода или друга несреќа.

Член 31

Уредите, инсталациите, техничката опрема и средствата за гаснење на пожар секогаш да бидат во исправна состојба, да бидат поставени на видни и секогаш достапни места за нивна употреба.

Член 32

Редовно и постојано одржување во исправна и функционална состојба на ходниците и патеките за излез од објектот во случај на некоја непогода.

Член 33

Сите излези, влезови, премини и противпожарни патеки во објектите од ЈКП Комуналец, како и пристапните патишта за противпожарните возила треба секогаш да бидат слободни, уредно одржувани и видно обележани.

Член 34

Секое вработено лице мора да биде запознато со спецификите на работното место и опасностите од појава на пожар или експлозија во текот на работењето и примената на превентивните мерки за заштита од пожар и експлозија.

Член 35

Секое вработено лице мора да биде запознато со Планот за евакуација во услови на појава на пожар или друга непогода, и истакнување на графичкиот прилог на истиот на видни места низ објектите од ЈКП Комуналец.

IV. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЈА СО КОЈА СЕ ОДСТРАНУВААТ И СЕ НАМАЛУВААТ ОПАСНОСТИТЕ ОД ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЈА ПРИ СКЛАДИРАЊЕ И РАКУВАЊЕ СО ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ

Член 36

Складирањето на запаливи течности и дејства сврзани со складирање на запаливи течности се врши под услови и на начин определени со Закон и техничките прописи и стандарди донесени врз основа на Закон.

Член 37

Складирањето и дејства сврзани со складирање на запаливи течности може да се врши во објекти и на простор за кој што е издадено одобрение од надлежни државни органи и служби.

Член 38

Под складирање на запаливи течности се подразбира секое трајно или привремено чување на запаливи течности во објекти и на отворен простор, без разлика на зафатнината и видот на садовите и резервоарите во кои што се чуваат-складираат.

Член 39

Под дејства сврзани со складирање на запаливи течности се подразбира: внатрешниот транспорт, пренесувањето, манипулациите при сместувањето и испраќањето во складишните и други простори, дистрибуцијата со помош на цевководи, преточување и други дејства сврзани со запаливи течности.

Член 40

Работите на складирање и дејства сврзани со складирање на запаливи течности во резервоарите од индустрискиот капацитет може да вршат лица кои се стручно оспособени за такви работи преку соодветни стручни училишта или преку други форми на стручно оспособување (курс, семинар и сл.)

Член 41

Садовите и резервоарите во ЈКП Комуналец во кои се држат запаливи течности мора да одговараат на техничките услови и стандарди пропишани за соодветниот вид на запалива течност.

Член 42

Инсталациите, уредите и постројките за запаливи течности во објектите од индустрискиот капацитет треба да се изведуваат така што истите да не претставуваат опасност за настанување на пожар и експозија.

За правилно изведување на инсталациите од ставот 1 на овај член одговорни се инвеститорите и изведувачите.

Член 43

Инсталациите уредите и постројките во објектите од индустрискиот капацитет мора редовно да се одржуваат во исправна состојба.

Одржувањето на уредите, инстлациите и постројките се врши според техничките прописи и стандарди и според правилата на техничката практика.

Член 44

Одржувањето на уредите, инсталациите и постројките за запаливи тчности во објектите од индустрискиот капацитет може да го вршат само правни субјекти кои што имаат овластување за вршење на таква дејност со свои овластени стручни лица.

Член 45

Заварување, сечење, брусење,лемење метали, и други работи со топлина на резервоарите за складирање на запаливи течности во објектите од ЈКП Комуналец и во нивните зони на опасност е забрането.

Работите од ставот 1 на овај член може да се извршуваат само по претходно издадено одобрение за работа.

Член 46

Оддобрение за заварување, брусење, лемење метали и други работа со топлина на резервоарите во објектите од индустрискиот капацитет за складирање на запаливи течности и во нивните зони на опасност од пожар и експлозија се изведува по претходно подготвен План за заштита од пожар и експлозија.

Член 47

Планот за заштита од пожар и експлозија за вршење работи за заварување, сечење, брусење, лемење метали и други работи со топлина на резервоарите во објектите од ЈКП Комуналец за складирање на запаливи течности и во нивните зони на опасност од пожар и експлозија го подготвува изведувачот на работите.

Член 48

Стручно мислење за мерките предвидени со Планот за заштита од пожар и експлозија за вршење работи за заварување, сечење, брусење, лемење метали и други работи со топлина на резервоарите во објектите од ЈКП Комуналец за складирање на запаливи течности и во нивните зони на опасност од пожар и експлозија на барање на органот на управување на друштвото дава органот во чија надлежност е надзорот на мерката за заштита од пожар и експлозија.

Член 49

Во објектите и на просторот од ЈКП Комуналец каде што се лоцирани резервоарите за складирање на запаливи течности и во нивните зони на опасност несмее да има и да се создаваат извори од кои што може да настане пожар и експлозија.

Член 50

Во објектите и на просторот од ЈКП Комуналец каде што се лоцирани резервоарите за складирање на запаливи течности и во нивните зони на опасност од пожар и експлозија ЗАБРАНЕТО Е:

- Пушење, употреба на отворен оган, светилки со пламен и сретства за палење.
- Користење на тела со отворен оган, вжарени и прекумерно загреани површини.
- Складирање на материјали што се склони кон самозапалување.
- Користење на уреди и инсталации од кои што може да настане пожар и експлозија.
- Поставување на електрични инсталации без соодветна заштита за таков вид на објекти и изложеност на механички оштетувања без разлика на напонот.
- Употреба на алат кој што создава искри.
- Движење и престој на неповикани лица.

Член 51

Во објектите и на просторот од ЈКП Комуналец каде што се лоцирани резервоарите за складирање на запаливи течности и во нивните зони на опасност на видни и воочливи места се поставуваат знаци и натписи со содржини за предупредување и забрана на опасноста од пожар и експлозија со текст:

- Забрането пушење.
-Забрането внесување и употреба на отворен оган, светилки со пламен и сретства за палење.

.- Забрането користење на уреди и инсталации од кои што може да настане пожар и експлозија.
- Забранета употреба на алат кој што создава искри.
- Забрането движење и престој на неповикани лица.

Секое оштетување на знаците и натписите за предупредување и забрана бара нивна задолжителна обнова.

Член 52

Објектите и просторот од ЈКП Комуналец каде што се лоцирани резервоарите за складирање на запаливи течности и во нивните зони на опасност од пожар и експлозија во секое време мора да се чисти од запаливи и отпадни материи.

Член 53

Сите отпадни материи, особено запаливите отпадни материи секојдневно мора да се одстрануваат од просторот каде што се лоцирани резервоарите за складирање на запаливи течности и во нивните зони на опасност од пожар и ексползија.

Отпадните запаливи материи можат да се чуваат само на определени пожарно безбедни места под определени услови и на начин како истите би биле безопасни.

Член 54

Во објектите и на просторот од ЈКП Комуналец каде што се лоцирани резервоарите за складирање на запаливи течности и во нивните зони на опасност од пожар и експлозија, освен на лицата задолжени за прием на запаливите течности пристапот му е дозволен и на лицата кои што доаѓаат по службена должност.

V. НАЧИН НА ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ СО ОПАСНОСТИТЕ ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ

Член 55

Запознавање (обука и едукација) на вработените во ЈКП Комуналец со опасностите од пожар и експлозија, мерките за заштита од пожари и експлозии во зависност од производниот процес кој што се обавува во објектите од друштвото се врши:

- При стапување на работникот во работен односно, односно пред распоредување на работникот на работното место и работните задачи.
- При преместување на работникот од едно на друго работно место и работни задачи, ако мерките за заштита од пожар и експлозија битно се разликуваат во однос на претходното работно место.
- Периодично во текот на работењето на работникот, но најмалку еднаш во текот на една календарска година.

Член 56

Лицата кои во ЈКП Комуналец работат на складирање и дејства поврзани со складирање на запаливи течности при стапување во работен однос мора да се стручно оспособени за извршивање на такви работи преку соодветни стручни училишта или преку други форми за стучно оспособување (курс, семинар и сл.) и

за тоа да поседуваат соодветен документ (сектификат, уверение или потврда) дека се оспособени за ракување со запаливи течности.

Член 57

Запознавање и едукација на вработените во ЈКП Комуналец со опасностите од пожар и експлозија и мерките за заштита од пожари и експлозии со кои што се одстрануваат и се намалуваат опасностите од пожари и експлозии, при преместување од едно на друго работно место, како и периодично во текот на работењето се врши од страна на правен субјект кој има соодветно овластување за вршење на таква дејност или државни органи кои вршат едукација преку своите инспекциски служби по претходно доставена покана за едукација.

VI. НАЧИН НА ОБУЧУВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА УЧЕСТВО ВО ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ И ПРАКТИЧНА УПОТРЕБА НА УРЕДИТЕ, ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И СРЕТСТВАТА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ

Член 58

Обука и едукација на вработените во индустрискиот капацитет за учество во гаснење на пожари и практична употреба на уредите, техничкатата опрема и средствата за гаснење на пожари се врши:

- При стапување на работникот во работен однос, односно пред распоредување на работникот на работното место и работните задачи.
- Периодично во текот на работењето на работникот, а најмалку еднаш во текот на една календарска година со изведување на показно тактички вежби за практична употреба на уредите, техничката опрема и сретствата за гаснење на пожари со кои што располагаат и се штитат објектите од друштвото.

Член 59

Лицата кои во ЈКП Комуналец работат на складирање и дејства поврзани со складирање на запаливи течности при стапување во работен однос мора де се стручно оспособени за практична употреба на уредите, техничката опрема и средсвата за гаснење на пожар.

Член 60

Запознавање и едукација на вработените од ЈКП Комуналец за учество во гаснење на пожари и практична употреба на уредите, техничкатата опрема и средствата за гаснење на пожар преиодично во текот на работењето се врши од страна на правен субјект кој што има соодветно овластување за вршење на таква дејност, или државни органи кои вршет едукација преку своите инспекциски служби по претходно доставена покана за едукација.

VII. РАСПОРЕД И ВРЕМЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА УРЕДИТЕ, ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И СРЕТСТВАТА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ

Член 61

Изборот на уредите, инсталациите, техничката опрема и сретствата за гаснење на пожари во објектите од ЈКП Комуналец се врши според техничките прописи и стандарди, според упатствата на производителот, а врз основа на видот и намената на објектот, технолошкиот процес кој што се обавува во истиот,

површината на објектот, неговото пожарно оптоварување, видот и класата на пожари кои што можат да настанат во истиот, загрозеноста од пожари и експлозии и др.

Член 62

Видот и количеството на уредите, инсталациите, техничката опрема и сретстават за гаснење на пожар и местата каде што задолжително треба да се наоѓаат се определува со инвестиционо техничката документација (Елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи) кој што се изработува при изградба на нови објекти, како и при доградба, надградба, реонструкција и пренамена на постојни објекти.

Член 63

Видот и количеството на уредите, инсталациите, техничката опрема и сретствата за гаснење на пожари и местат каде што задолжително треба да се наоѓаат можат да се променат , но само на начин и со постапка соред која што се и определени.

Извршените промени на видот и количеството на уредите, инсталациите, техничката опрема и сретствата за гаснење на пожари и местат каде што задолжително треба да се наоѓаат, мора да бидат внесени во инвестиционо техничката документација(Изведена состојба) и во Елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.

Член 64

Месата што се определени за поставување на уредите, инсталациите, техничката опрема и сретствата за гаснење на пожари треба да бидат соодветно обележани.

Член 65

Уредите, инсталациите, техничката опрема и сретствата за гаснење на пожари може да се користат само ако за истите е обезбеден цертификат согласно со прописите за сандардизација, акредитација и оцена на сообразност.

Член 66

Прегледите и испитувањата на уредите, инсталациите (електрични, громобрански, нафтоводни, гасоводни и др.) техничките уреди и сретствата за гаснење на пожари (противпожарни апарати, хидрантска мрежа, системи за автоматско откривање и јавување на пожар, системи за гаснење на пожар) се врши според законите и техничките прописи и стандарди и според упатствата на производителот само од овластени правни субјекти кои што поседуваат овластување за вршење на таква дејност, а за исправноста на истите се прибавуваат веродостојни пишани документи Атести, Записници или Стручни извештаи.

Член 67

Времето на периодичните прегледи и испитувања на уредите, инсталациите (електрични, громобрански, нафтоводни, гасоводни и др.) техничките уреди и сретствата за гаснење на пожари (противпожарни апарати, хидрантска мрежа, системи за автоматско откривање и јавување на пожар, системи за гаснење на пожар) се определуваат според законот, според

техничките нормативи и стандарди и според упатставта на производителите.

VIII. ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРУШТВОТО ВО ВРСКА СО ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ

1. Полномошник на управителот

Член 68

Директорот на ЈКП Комуналец - Прилеп покрај основните должности и одговорности утврдени со описот на работните задачи е должен и одговорен:

- Го донесува Правилникот за заштита од пожари и експлозии и други акти со кои се регулира заштитата од пожари и експлозии.
- Ја разгледува состојбата со заштитата од пожари и експлозии и донесува одлука за превземање на превентивни мерки и одлука за одстранување на опасностите од пожар и експлозија.
- Обезбедува финансиски сретства за унапредување на заштитата од пожари и експлозии и реализација на мерките за заштита од пожари и експлозии.
- За изведување на работи во објеките од индустрискиот капацитет (поправки, проверки и сл.) да обезбеди да работат правни субјекти кои се овластени за вршење на такви работи.
- Да овозможи непречено вршење на инспекциските работи од областа на заштитата од пожари и експлозии и на инспекторите да им ги даде потребните податоци и известувања.
- Да организира да се одстранат во определен рок недостатоците од областа на заштитата од пожари и експлозии утврдени од страна на инспекциските служби.
- Да нареди привремено (до одстранување на опасноста) прекинување на работата во индустрискиот капацитет ако утврди дека во процесот на работа настанала непосредна потенцијална опасност за настанување на пожар и експлозија.
- Да обезбеди стручно оспособување и едукација на работниците за вршење на работи за складирање на запаливи течности.
- Да овозможи запознавање и едукација на вработените со опасностите од пожари и експлозии и мерките за заштита од пожар и експлозија со кои што се одстрануваат и се намалуваат опасностите од пожар и експлозија
- Да овозможи запознавање и едукација на вработените за учество во гаснење на пожари и практична употреба на уредите,инсталациите, техничката опрема и средствата за заснење на пожар.
- Да контролира дали работниците во текот на работењето постапуваат според упатствата за работа и се придржуваат кон потребните мерки за заштита од пожар и експлозија.
- Да ги одстрани од вршење на работни задачи работниците кои при работењето не се придржуваат кон мерките за заштита од пожар и експозија.

2. Одговорен на производство и сменоводител

Член 69

Одговорниот на произвотство и сменоводителот покрај основните должности и договорности утврдени со описот на работните задачи за работното место е должен и одговорен:

- На работното место и во работниот простор да превзема, да спроведува и да се придржува кон мерките за заштита од пожари и експлозии.

- Да учествува во унапредувањето на заштитата од пожари и експлозии со забелешки на постапките кои не гарантираат целосна заштита од пожари и експлозии.

- Да контролира дали работниците пред почетокот на работа, во текот на работењето и по завршувањето на работата пред напуштање на нивните работни места постапуваат според упатствата за работа и се придржуваат кон пропишаните мерки за заштита од пожари и експлозии.

- Да го извести Полномошникот на Управителот на ЈКП Комуналец за потенцијалните опасности од настанување на пожар и експлозија и за евентуално настанатиот пожар или експлозија.

- Да овозможи учество на вработените во обуки и едукации за запознавање со опасностите од пожар и експлозија и мерките за заштита од пожар и експлозија и практични вежби за употреба на уреди, инсталации, техничка опрема и сретства за гаснење на пожар.

- Да овозможи непречено вршење на инспекциските работи од областа на заштитата од пожари и експлозии и на инспекторите да им ги даде потребните податоци и известувања.

- Да нареди привремено (до одстранување на опасноста) прекин на работата, ако утврди дека во процесот на работа настанала непосредна потенцијална опасност за настанување на пожар и експлозија.

- Да нареди привремено да се прекине работата, ако утврди дека во процесот на работа се вршат работи на начин кој што е спротивен на правилата од областа на заштитата од пожар и експлозија.

- Да ги одстрани од вршење на работни задачи работниците кои при работењето не се придржуваат кон мерките за заштита од пожари и експлозии.

- Го контролира работењето на изведувачите на работите при изградба на нови и при, доградба, надградба, реконструкција и пренамена на постојните објекти, инсталации и постројки во друштвото за придржување на изведувачите кон мерките за заштита од пожари и експлозии.

- Да се грижи за опремата. уредите, инсталациите и сретствата за гаснење на пожари да бидат сервисирани во законски утвдените рокови и истите секогаш да бидат во исправна состојба, на определените места и секогаш достапни за нивна употреба.

3. Останати вработени

Член 70

Покрај основните должности и одговорности утврдени со описот на работното место и работните задачи другите работници во ЈКП Комуналец се должни и одговорни:

- Пред распоредување на работните места да се запознаат со одредбите од овој Правилник.
- На работното место и во работниот простор да превземаат, да спроведуваат и да се придржуваат кон мерките за заштита од пожар и експлозија.
- Да се запознаат со процесот на работа на местата кои се распоредени и со мерките за заштита од пожар и експлозија поврзани со истите работни места.
- Да се оспособат за безбедно работење на нивните работни места.

-Со орадијата за работа да постапуваат според упатствата на производителот и да ги користат за работа според нивната намена.
- Да ги одржуваат во исправна состојба орадијата, опремата и сретствата за работа.
- Во текот на работата да го следат и да го контролираат функционирањето и исправноста на уредите, инсталациите и другите сретства за работа во блиската и поширокатa работна околкина и секој дефект или неисправност од кој што може да настане пожар и експлозија веднаш да го пријават на својот претпоставен.
- Да се придржуваат кон знаците и натписите со содржини за предупредување и забрана на опасностите од пожар и експлозија.
- Да се грижат пристапот до уредите, инсталациите, техничката опрема и сретствата за гаснење на пожар во секое време да биде слободен, а истите секогаш пристапни за нивна употреба..
- Да ги чуваат и внимателно да се однесуваат кон уредите, инастлациите, техничката опрема и средствата за гаснење на пожар и да се грижат истите постојано да се наоѓаат на нивните определени места.
- Да учествуваат во показно-тактички вежби за практична употреба на уредите, инастлациите, техничката опрема и средствата за гаснење на пожар
- Да одбијат да работа на работно место ако постои зголемана опасност од појава на пожар и експлозија и ако на работното место нема предвидено соодветни мерки за заштита од пожар и експлозиија.
- При локализација и гаснење на евентуално појавен пожар да постапуваат според наредбите и упатствата на лицето кои раководи со акцијата за локализација и гаснење на пожарот.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 71

Измени и дополнувања на овај Правилник може да се вршат на начин и со постапка како што е и донесен.

Член 72

Овај Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

Генерален Директор при ЈКП Комуналец – Прилеп

Рубинчо Абрашоски